



SDC
Mantenimiento



Marmolistas 13, Pol. Ind. La Algaida
04740 ROQUETAS DE MAR - Almería
Tel. +34 950 32 97 74 - Fax +34 950 32 97 75
info@sistemasdecalor.com - www.sistemasdecalor.com



Nombre del cliente
Dirección Obra
Tfno.:

PARTE DE TRABAJO

TÉCNICO RESPONSABLE: Usuario4

Nº AVISO:

FECHA:

TIPO PARTE:

Descripción de la intervención

Tiempos

USUARIO	FECHA	HORARIO
---------	-------	---------

Equipos o elementos a tratar

Código	Descripción	Nº de serie
00005623	BCP DESHUMECTADORA €	272_001
00005769	VÁLVULAS DE 3 Ó 2 VÍA €	272_101
00005801	VÁLVULAS DE 3 Ó 2 VÍA €	272_102
00005770	INTERCAMBIADORES €	272_100
00005771	INTERCAMBIADORES €	272_099
00005772	INTERCAMBIADORES €	272_098
00005773	INTERCAMBIADORES €	272_097
00005774	CAPTADORES €	272_027
00005775	BOMBA HIDRAULICA €	272_026
00005776	BOMBA HIDRAULICA €	272_025
00005777	BOMBA HIDRAULICA €	272_024
00005778	BOMBA HIDRAULICA €	272_023
00005779	BOMBA HIDRAULICA €	272_022
00005780	BOMBA HIDRAULICA €	272_021
00005781	BOMBA HIDRAULICA €	272_020
00005782	BOMBA HIDRAULICA €	272_019
00005783	BOMBA HIDRAULICA €	272_018
00005784	BOMBA HIDRAULICA €	272_017
00005785	BOMBA HIDRAULICA €	272_016
00005786	VASO DE EXPANSIÓN €	272_015
00005787	VASO DE EXPANSIÓN €	272_014
00005788	VASO DE EXPANSIÓN €	272_013
00005789	VASO DE EXPANSIÓN €	272_012
00005790	VASO DE EXPANSIÓN €	272_011
00005791	VASO DE EXPANSIÓN €	272_010
00005792	CUADRO ELÉCTRICO €	272_009
00005793	CUADRO ELÉCTRICO €	272_008
00005794	CUADRO ELÉCTRICO €	272_007
00005795	CUADRO ELÉCTRICO €	272_006
00005796	CUADRO ELÉCTRICO €	272_005
00005798	CALDERA €	272_003
00005800	CLIMATIZADOR €	272_103
00005806	CLIMATIZADOR €	272_107
00005807	CLIMATIZADOR €	272_106
00005808	CLIMATIZADOR €	272_105
00005809	CLIMATIZADOR €	272_104
00005802	ACUMULADORES SIN INTERCAMBIADOR INTERNO €	272_111
00005803	ACUMULADORES SIN INTERCAMBIADOR INTERNO €	272_110
00005804	ACUMULADORES SIN INTERCAMBIADOR INTERNO €	272_109
00005805	ACUMULADORES SIN INTERCAMBIADOR INTERNO €	272_108

Tratamiento BCP DESHUMECTADORA 0001

Elemento	00005623
Nº de serie	272_001
Tarea	
comprobar funcionamiento de los compresores	No
comprobar funcionamiento de las resistencias de carter	No
comprobar nivel de aceite en compresores	No
limpieza de los filtros	No
contraste de termostatos humidostatos funciones etc...	No
comprobar ausencia de ruidos extraños	No
verificar funcionamiento de accionamiento de las valvulas motorizadas	No
verificar funcionamiento correcto de valvulas motorizadas	No
verificacion y ajuste de organos de las compuertas	No
verificar inexistencia de fugas de aire	No
comprobar fugas en conexiones hidraulicas	No

Tratamiento VALVULAS DE 3 o 2 VIAS UTE FACTO GERIAL 272

Elemento	00005769	00005801
Nº de serie	272_101	272_102
Tarea		
Verificar funcionamiento correcto de válvulas motorizadas	No	No

Tratamiento INTERCAMBIADORES DE PLACAS UTE FACTO GERIAL 272

Elemento	00005770	00005771	00005772	00005773
Nº de serie	272_100	272_099	272_098	272_097
Tarea				
Comprobar fugas en conexiones	No	No	No	No
Comprobar eficiencia (Temperatura E.S. primario y secundario)	No	No	No	No
Comprobación de presiones	No	No	No	No
Accionar válvulas	No	No	No	No

Tratamiento CAPTADORES UTE FACTO GERIAL 272

Elemento	00005774
Nº de serie	272_027
Tarea	
Comprobar pérdidas de agua por las juntas	No
Comprobar presión de llenado y completar presión	No
Comprobar funcionamiento de la centralita de regulación	No

Tratamiento BOMBA HIDRAULICA UTE FACTO GERIAL 272

Elemento	00005775	00005776	00005777	00005778	00005779
Nº de serie	272_026	272_025	272_024	272_023	272_022

Tarea					
Comprobar que no existen calentamientos anormales	No	No	No	No	No
Comprobar funcionamiento sin ruidos extraños	No	No	No	No	No
Comprobar que la bomba gira suavemente a mano	No	No	No	No	No

Elemento	00005780	00005781	00005782	00005783	00005784
Nº de serie	272_021	272_020	272_019	272_018	272_017

Tarea					
Comprobar que no existen calentamientos anormales	No	No	No	No	No
Comprobar funcionamiento sin ruidos extraños	No	No	No	No	No
Comprobar que la bomba gira suavemente a mano	No	No	No	No	No

Elemento	00005785
Nº de serie	272_016

Tarea	
Comprobar que no existen calentamientos anormales	No
Comprobar funcionamiento sin ruidos extraños	No
Comprobar que la bomba gira suavemente a mano	No

Tratamiento VASO DE EXPANSION UTE FACTO GERIAL 272

Elemento	00005786	00005787	00005788	00005789	00005790
Nº de serie	272_015	272_014	272_013	272_012	272_011
Tarea					
Comprobar que la bomba gira suavemente a mano	No	No	No	No	No

Elemento	00005791
Nº de serie	272_010
Tarea	
Comprobar que la bomba gira suavemente a mano	No

Tratamiento CUADRO ELECTRICO UTE FACTO GERIAL 272

Elemento	00005792	00005793	00005794	00005795	00005796
Nº de serie	272_009	272_008	272_007	272_006	272_005
Tarea					
Comprobar tensión en barras	No	No	No	No	No
Comprobar calentamientos anormales en los conductores	No	No	No	No	No

Tratamiento CALDERA UTE FACTO GERIAL 272

Elemento	00005798
Nº de serie	272_003
Tarea	
Control de combustión y rendimiento de la caldera	No
Medir temperatura ambiente en sala de máquinas	No
Medir índice opacidad de humos y residuos solidos en depuradores de humos	No
Contraste y ajuste de termómetros y manómetros	No
Verificar estanqueidad entre caldera y quemador si procede	No
Medir temperatura de gases de combustión	No
Medir temperatura y presión de fluido portador en entrada y salida	No


Tratamiento CLIMATIZADOR UTE FACTO GERIAL 272

Elemento	00005800	00005806	00005807	00005808	00005809
Nº de serie	272_103	272_107	272_106	272_105	272_104
Tarea					
Comprobar funcionamiento y ausencia de ruidos extraños	No	No	No	No	No
Lectura de temperaturas y humedades	No	No	No	No	No
Limpieza filtros de aire	No	No	No	No	No
Comprobar giro suave de los ventiladores	No	No	No	No	No
Comprobar funcionamiento de las compuertas	No	No	No	No	No


Tratamiento ACUMULADORES SIN INTERCAMBIADOR INTERNO UTE FACTO 272

Elemento	00005802	00005803	00005804	00005805
Nº de serie	272_111	272_110	272_109	272_108
Tarea				
Comprobar temperatura de los acumuladores	No	No	No	No
Inspección visual de fugas por prensas, juntas y racores	No	No	No	No
comprobar termostato de corte	No	No	No	No

Firma del Operario:



Firma del Cliente:



Terminado: Si
Enviar e-mail
juan@alboradait.com